



Warszawa, dnia 23 września 2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konstrukcji budynku głównego stacji im. H. Arctowskiego” o wartości przekraczającej progi unijne

Numer postępowania: BG-ARCTOWSKI PNU 07 22

I. Zamawiający – **Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk**, ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, dalej jako: „**Zamawiający**”, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 j.t.), dalej jako: „**Pzp**”, niniejszym udziela wyjaśnień treści SWZ:

1. **Pytanie nr 1:**

Proszę o potwierdzenie, czy na cele próbnego montażu, stopy SF001 (6szt), SF002 (1szt) można zastąpić płytami drogowymi. Pozwoli to na szybszą i tańszą realizację próbnego montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż próbny podkonstrukcji stalowej na płytach drogowych, pod warunkiem zachowania stabilności konstrukcji (ze szczególnym uwzględnieniem punktów kotwienia do płyt drogowych) i bezpieczeństwa montażu próbnego. Dodatkowo warunkiem dopuszczenia takiego sposobu montażu próbnego jest przedstawienie przez wykonawcę zamiennego projektu posadowienia podkonstrukcji stalowej do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskanie przedmiotowych akceptacji.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokumentacja Postępowania pozostaje bez zmian.